



Sinnotec Innovation Consulting GmbH
Schäferweg 8
65207 Wiesbaden

Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-185243-09-SI
vormals: W-167477-08-SI
Sachbearbeiterin: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 17.12.2009

PRÜFZEUGNIS

(Umschreibung von Prüfzeugnis W-167477-08-SI)

**Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich
Prüfung gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007**

Antragsteller: Sinnotec Innovation Consulting GmbH
Schäferweg 8
65207 Wiesbaden

Werkstoff: Sinnodur Waterproofing

Prüfungsart: Werkstoffprüfung

Der Werkstoff **Sinnodur Waterproofing** erfüllt gemäß Prüfbericht **W-167477-08-SI** vom 02.09.2008 die Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **02.09.2013**. Die Gültigkeitsdauer beträgt 5 Jahre und kann auf schriftlichen Antrag einmalig um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Der Direktor des Instituts
i. A.

Dr. Ch. Schell
Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie

Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen.
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.

